

gemäss revidierter BVV vom 1.1.2023 und unter Berücksichtigung der geltenden [VKF-Brandschutzrichtlinien](#) und des [Übergangsdokuments des Swissolar für hinterlüftete PV-Anlagen an Fassaden](#)

Gebäude- höhe	ausschliesslich Dachanlage <u>Ausführung gemäss STP Swissolar</u>	Fassadenanlage Systemkategorie gemäss Übergangsdokument Swissolar		
		0 kein Nachweis- verfahren erforderlich	1 Argumentativer Nachweis möglich	2 Nachweis mittels Brandversuchen
bis 11 m	Meldeverfahren	Meldeverfahren		
bis 30 m	Meldeverfahren	Meldeverfahren VKF-anerk. oder gleichw. *)	Baurechtlicher Entscheid QSS 2 / 3	Baurechtlicher Entscheid QSS 2 / 3
über 30 m	Meldeverfahren		Baurechtlicher Entscheid QSS 3	Baurechtlicher Entscheid QSS 3

[illegible]