

Bauprojekt:



Tiefbauamt
Projektierung & Realisierung
Pionierstrasse 7
8403 Winterthur





































Oberflächen Aufbau:

Proj. Strasse (T5)			
Deckschicht	AC MR 8 - PmB-E 45/80-65		30 mm
Binderschicht	AC B 22 H - PmB-E 25/55-65		90 mm
Tragschicht	AC T 22 H - PmB-C/E 25/55-65		100 mm
<u>Fundation</u>	<u>Best.</u>	<u>min.</u>	<u>400 mm</u>
Oberbau	Total		620 mm





Proj. Gehweg (T1)		
Deckschicht	AC 8 N - B 70/100	25 mm
Tragschicht	AC T 16 N - B 70/100	45 mm
<i>Fundation</i>	<i>Best.</i>	<i>min. 300 mm</i>
<u>Oberbau</u>	<u>Total</u>	<u>min. 370 mm</u>

Proj. Betonfahrbahn		
Betonplatte		220 mm
Tragschicht	AC T 22 S - B 50/70	80 mm
Fundation	KG 04/5	400 mm
<u>Oberbau</u>	<u>Total</u>	<u>700 mm</u>

Sichtbare Objekte / Möblierung:			
Bestehend	Projektiert	Gerodet	
		Baum	
	15	10	Bilanz Bäume

		Hecke
		Mauer / Treppe
		Strassenränder
		Gebäude
		Ein- / Ausgang
		Zu- / Ausfahrt
		Zaun
		Schieber (Gas / Wasser)
		Hydrant Überflur / Unterflur (Wasser)
		EW Plattenschacht
		EW Schacht
		Verkehrsbeleuchtung / Kandelaber
		Lichtsignalanlage
		Fahrtleitungsmast mit Fundament
		Sitzbank
		Abfallimer
		Vertikalversatz
		Markierung

Abbrüche / Verfüllungen / Rodungen

-  Verschiedenes
-  Verfüllung AW-Leitung
-  Ausser Betrieb
-  Baum / Hecke

Entwässerung:

Bestehend	Projektiert	
----	----	Mischabwasser
----	----	Regenabwasser
----	----	Strassenentwässerung
----	----	Grundstückanschlussleitung
----	----	Grabenlose Sanierung
○	☺	Kontroll-/ Einstiegschacht
○	□	Ablauf / Strassenablauf
○	☹	Sickerschacht
		Grabenlinie

Ausser Betrieb genommene Kanäle auffüllen oder abbrechen, bei Kontrollschächten Boden auf- und Konus - 1.50 m abbrechen.

Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der eingetragenen Leitungen oder unterirdischen Anlagen leistet das Tiefbauamt keine Gewähr. Die Genauigkeit der eingetragenen Werkleitungen ist vor Beginn der Bauarbeiten durch den Unternehmer bei den Werken zu erheben.

