

Siedlungsentwässerung

Anschlüsse / Verbindungen

Verschliessen alter Anschlüsse in begehbaren Kanälen

74.31

- Nicht mehr in Betrieb stehende Anschlüsse sind im Hauptkanal dicht zu verschliessen
- In nicht begehbaren Hauptleitungen sind die Anschlüsse mit dem Roboter zu verschliessen, Richtlinie 75.15
- Nicht mehr in betriebstehende Leitungen ab DN 200mm sind - mindestens im öffentlichen Grund - zusätzlich mit Kanalfüllmasse zu verfüllen
- Das Rohrmaterial des alten Rohres ist bis in eine Tiefe von 8cm zu entfernen, bei Kunststoffrohren auch das Schachtfutter
- Die Öffnung ist mit einem schwindkompensierten Mörtel oder Beton bis auf eine Tiefe von 2cm so zu verschliessen, dass ein kraftschlüssiger Verbund zum Hauptkanal entsteht
- Zuputzen und Glattstreichen der Öffnung mit Zementmörtel mit hohem Sulfatwiderstand, minimale Stärke von 2cm

