



Merkblatt SAFOS Schlüsseldepot

Grundlagen

Bauten und Anlagen müssen für den raschen und zweckmässigen Einsatz der Feuerwehr jederzeit ungehindert zugänglich sein (Art. 44 (1–15de) der Brandschutznorm Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen (VKF) vom 01.01.2015).

Das Anbringen eines Schlüsseldepots kann im Baubewilligungsverfahren auf kommunaler Ebene angefordert oder verfügt werden. Der Einbau eines Schlüsseldepots erfolgt im Einvernehmen zwischen Gebäudeeigentümer:in bzw. -nutzer:in und der Feuerwehr von Schutz & Intervention Winterthur.

Zutritt für die Feuerwehr

Im Ereignisfall bieten sich der Feuerwehr folgende Möglichkeiten für den Objektzutritt:

- Der Zutritt für die Feuerwehr wird durch eine bestimmte Person oder Stelle (z. B. Portier, Loge, Empfang, Nachtwache, etc.) während 365 Tagen rund um die Uhr sichergestellt.
- Der Einbau eines Schlüsseldepots ermöglicht einen permanenten Zutritt während 24h. Der Einbaustandort ist mit der Feuerwehr abzuklären.
- Die Einsatzkräfte öffnen die Türen oder Zugänge von aussen mit schwerem Werkzeug.

Einsatz eines Schlüsseldepot für die Feuerwehr

Ein sinnvoller Einsatz eines Schlüsseldepots ist bestimmt durch:

- die Anforderung der Zugänglichkeit von technischen (Brandschutz-)Einrichtungen, Einbruchschutz und Sachwertschutz
- ein erhöhtes Brandrisiko wie erschwerte Fluchtmöglichkeiten und/oder erschwelter Einsatz für die Feuerwehr

Die Feuerwehr selber nimmt keine Schlüssel entgegen!

Kosten

Die Kosten für Schlüsseldepots, Schliesszylinder und Montage gehen zu Lasten des Gebäudeeigentümers bzw. -nutzers. Falls gewünscht, kann das Schlüsseldepot an eine bestehende Alarmanlage angeschlossen werden. Die Feuerwehr lehnt jegliche Haftung für Beschädigungen oder Sabotage des Schlüsseldepots und dessen Anwendung ab.



Ausführung

Die Firma SAFOS AG in Wangen bei Dübendorf ist alleinige Verkaufsstelle und Institution für in der Stadt Winterthur eingesetzte Schliesszylinder.

Kontakt:

SAFOS AG
Pünten 8
8602 Wangen
044 805 60 00
feuerwehr@safos.ch

Zuständige Personen:

- Roland Broder
- Bruno Ringli
- Michael Hagg

Zwingende Angabe für die Feuerwehr-Interventionsschliessung: LZ 000749

Marke und Typ des Schlüsseldepots können frei auf dem Markt gewählt werden. Depots mit zusätzlich abschliessbarem Vandalenschutz oder mit Zahlenkombinationen sind nicht gestattet.

Montagefirmen für Schlüsseldepots

Für die fachgerechte Montage des Schlüsseldepots melden Sie sich bitte bei einer der folgenden Firmen:

Arthur Weber AG c/o DROSG	St. Gallerstrasse 10	8400 Winterthur	052 265 10 40
FAND AG	Riedhofstrasse 65	8408 Winterthur	052 269 30 10
Hasler + Co. AG	Rudolf-Diesel-Str. 12	8404 Winterthur	052 235 33 33

Unterhalt und Bewirtschaftung (Schlüsselwechsel)

Das einmal eingebaute Schlüsseldepot verbleibt im Besitz des Gebäudeeigentümers. Entsprechend ist dieser für den Unterhalt und die Bewirtschaftung zuständig. Die Feuerwehr von Schutz & Intervention Winterthur verfügt über ein uneingeschränktes Nutzungsrecht. Für Unterhalt und Wechsel der hinterlegten Schlüssel erhalten die Gebäudeeigentümer:innen bzw. -nutzer:innen oder deren Verwaltungen einen eigenen Zylinderschlüssel für die Bedienung des Schlüsseldepots.

In Ausnahmefällen und gegen Verrechnung (mind. 1h Arbeitsaufwand oder nach effektivem Aufwand) gemäss Gebührenverordnung von Schutz & Intervention Winterthur, kann die Feuerwehr für den betrieblichen Unterhalt bzw. für einen Schlüsselwechsel angeboten werden.